

Tervezett távhővezeték			
DN/ØD	A	B	e
100/Ø200	200	200	1000

A kivitelezés során be kell tartani az MSZ7487, MSZ151, MSZ1585, MSZ13207 szabványokban, valamint az 180/2002(VIII. 23) KM és a 11/1984(VII.22) IPM rendeletben foglaltakat. Fenti szabványok és rendeletek betartása kötelező.

A kábel biztonsági övezetében csak kézi földmunka végezhető. A munkák megkezdését az építés előtt 5 nappal be kell jelenteni a közműtulajdonosnak. A kivitelezés csak szakfelügyelet jelenlétében végezhető. A keresztezett földkábel vastagfalú, osztott műanyag védőcsőbe kell behelyezni és a félcsövek állékonyosságát tekercseléssel biztosítani kell. A védőcső hossza min. 1 m lehet.

Az áramszolgáltató szakfelügyelete jogosult az építési naplóba bejegyezni.

A kábel védelmére kialakított V-alakú favályút az árok teljes szélességében meg kell építeni és a tartópallóhoz való biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell.


A kábel ill. a munkaárok befemetése a szakfelügyelet jóváhagyásával történhet.

Eltemetés előtt az áramszolgáltató részére be kell nyújtani az esetleg előírt szigetelés-vizsgálati és egyéb bizonylatokat.

Kábelsértés esetén azonnal értesíteni kell az áramszolgáltatót.

Vonatkozó terv: 2021/34-G-100 Nyomvonalrajz  
2021/34-G-102 Hossz-szelvény

TERVZSÚRIRE

<div>Tervező:</div> <div></div> <div>CIVIL PLANNING TRADE KFT.</div> <div>iroda@planningtrade.hu</div>		<div>Megbízó:</div> <div>Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.</div>	<div>Tervtípus:</div> <div>Eng. és Kiviteli</div>	<div>Dátum:</div> <div>2021.06.30.</div>
<div>Tervező</div> <div>Kerekes Balázs</div>		<div>Tárgy:</div> <div>Vác, Radnóti Miklós Általános Iskola távhővel való ellátása</div> <div>Keresztező kábelek védelme</div>	<div>Méretarány:</div> <div>-</div>	<div>Rajzméret:</div> <div>A3</div>
<div>Szerkesztő</div> <div>Nagy Krisztián</div>			<div>Rajzszám:</div> <div>2020/??-G-104</div>	
<div>Ellenőr</div> <div>Radnai Norbert</div>				
<div>Ügyvezető</div> <div>Balogh József</div>			<div>Revízió:</div> <div>0</div>	<div>Oldal:</div> <div>1/1</div>