

Tervező: CIVIL PLANNING TRADE Kft.						1	
Kábel jegyzék		Vác RM távfűtés					
						JEL	
x	kezdőpont		végpont		vezeték / kábel típus		
.	ÚJHEGYI KAZÁNHÁZ ERŐSÁRAMÚ CSATLAKOZÁS						
	Újhegyi kazánház						
	meglévő elosztó		új szivattyú elosztó		H07RN-F 5*2,5 mm2	6	30
	új szivattyú elosztó		szivattyú		H07RN-F 5*2,5 mm2	6	10
	Iskola hőközpont						
	meglévő elosztó		új hőközponti elosztó		H07RN-F 5*2,5 mm2	6	20
	új hőközponti elosztó		F szivattyú		H07RN-F 5*2,5 mm2	6	10
	új hőközponti elosztó		HMV szivattyú		H07RN-F 3*1,5 mm2	3	10
	új hőközponti elosztó		F motoros szelep		H07RN-F 5*1 mm2	4	5
	új hőközponti elosztó		HMV motoros szelep		H07RN-F 5*1 mm2	4	5
.							
.							
.	GYENGEÁRAMÚ CSATLAKOZÁS						
	Újhegyi kazánház						
	új hőközponti elosztó		szivattyú indítás		YSLCY-Oz 2*0,75 mm2	9	15
	új hőközponti elosztó		szivattyú szabályozás		YSLCY-Oz 2*0,75 mm2	9	10
	új hőközponti elosztó		szivattyú üzem		YSLCY-Oz 2*0,75 mm2	9	10
	új hőközponti elosztó		szivattyú hiba		YSLCY-Oz 2*0,75 mm2	9	10
	új hőközponti elosztó		nyomáskülömbőség	dp	YSLCY-Oz 2*0,75 mm2	9	10
	új hőközponti elosztó		előremenő nyomás	Pe	YSLCY-Oz 2*0,75 mm2	9	10
	új hőközponti elosztó		visszatérő nyomás	Pv	YSLCY-Oz 2*0,75 mm2	9	10
	új hőközponti elosztó		Qh hőmennyiségmérő		YSLCY-Oz 2*0,75 mm2	9	10
	Iskola hőközpont						
	új hőközponti elosztó		szivattyú indítás F	F	YSLCY-Oz 2*0,75 mm2	9	15
	új hőközponti elosztó		szivattyú szabályozás F	F	YSLCY-Oz 2*0,75 mm2	9	15
	új hőközponti elosztó		szivattyú üzem F	F	YSLCY-Oz 2*0,75 mm2	9	15
	új hőközponti elosztó		szivattyú hiba F	F	YSLCY-Oz 2*0,75 mm2	9	15
	új hőközponti elosztó		külső hőmérséklet	Tk	YSLCY-Oz 2*0,75 mm2	9	20
	új hőközponti elosztó		szekunder előre hőmérséklet	Tsze	YSLCY-Oz 2*0,75 mm2	9	10
	új hőközponti elosztó		szekunder vissza hőmérséklet	Tszv	YSLCY-Oz 2*0,75 mm2	9	10
	új hőközponti elosztó		HMV kilépő hőmérséklet	Tki	YSLCY-Oz 2*0,75 mm2	9	10
	új hőközponti elosztó		HMV cirkulációs hőmérséklet	Tc	YSLCY-Oz 2*0,75 mm2	9	10
	új hőközponti elosztó		Qh hőmennyiségmérő	Qh	YSLCY-Oz 2*0,75 mm2	9	10
	új hőközponti elosztó		nyomáskülömbőség	dp	YSLCY-Oz 2*0,75 mm2	9	10
	új hőközponti elosztó		előremenő nyomás	Pe	YSLCY-Oz 2*0,75 mm2	9	10

Tervező: CIVIL PLANNING TRADE Kft.						1	
Kábel jegyzék		Vác RM távfűtés					
x	kezdőpont		végpont		vezeték / kábel típus	JEL	
.	EPH hálózat						
.	Újhegyi kazánház						
	meglévő elosztó		új szivattyú elosztó		HO7V-K 16 mm2 z/s	8	20
	új szivattyú elosztó		primer vezetékek		HO7V-K 10 mm2 z/s	7	10
	Iskola hőközpont						
	meglévő elosztó		új blokk elosztó		HO7V-K 16 mm2 z/s	8	20
	új blokk elosztó		vezetékek		HO7V-K 10 mm2 z/s	7	30
.							