

Ügyiratszám: TFAFO/380 -4/2024
Ügyintéző: Ács Ernő
Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály
Telefon: +36 1 459 7952
E-Mail: tavhoengedelyezes@mekh.hu

HATÁROZAT SZÁMA: H 4323/2024

Tárgy: A 158/2012 számú határozattal kiadott távhőtermelői működési engedély
4. számú módosítása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: **Hivatal**) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

- I.1. A Hivatal a **Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2600 Vác, Zrínyi utca 9.; adószám: 12165591-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-072931; a továbbiakban: **Engedélyes**) a 158/2012 számú határozattal **Vác** városát illetően kiadott, és legutóbb H 1145/2021 számú határozattal módosított távhőtermelői működési engedélye (a továbbiakban: **Engedély**) módosítása iránti kérelmének **helyt ad**.
- I.2. A Hivatal az Engedélyben feltüntetett adatokat a jelen módosító határozat elválaszthatatlan részét képező, az adatokat a kérelemmel érintett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt mellékletben (a továbbiakban: **Melléklet**) feltüntetett értékekre és adatokra **módosítja**.
- I.3. Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Tiszta energia, fenntartható környezet

- II. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: **Díjrendelet**) 1. melléklet C táblázat 20. b) pontjában meghatározott igazgatási szolgáltatási díj az Engedélyes által megfizetésre került.
- A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
- III. A határozat ellen közigazgatási per indítható a határozat közlésétől (átvételétől) számított 30 (harminc) napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Hivatalhoz kell benyújtani az elektronikus ügyintézés szabályainak megfelelő űrlapon keresztül, amely a következő helyen érhető el:
- https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=d50be8b3-ae75-446e-8f51-aae40fea393b
- A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A Fővárosi Törvényszék előtti perben kötelező a jogi képviselő. A Fővárosi Törvényszék a keresetet tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, amelynek előzetes megfizetése alól mentesülnek a felek.
- IV. A Hivatal e határozatát – annak véglegessé válását követően, a személyes és a védett adatok kivételével – a honlapján közzéteszi.

INDOKOLÁS

Előzmények

Az Engedélyes 2024. augusztus 14-én TFAFO/380-1/2024 iktatószámú beadványában kérte a Hivaltól az Engedély módosítását a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: **Tszt.**) szerinti eljárásban kazánjai maradandó élettartamának meghosszabbítása végett. Kérelmének indoklásaként a következőket adta elő:

„TFAFO/344-3/2024 Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben foglaltak alapján a Láng gépgyár által gyártott kazánok élettartamára vonatkozóan az engedélyesnek 2024. augusztus 31-ig módosítási kérelmet kell benyújtania a hivatal felé.”

Az Engedélyes a kérelméhez csatolta:

- a távhőtermelő létesítmények technológiai adatait tartalmazó táblázatokat;
- mind a négy telephelyére vonatkozó pontforrás engedélyeket;
- a kazánbiztos nyilatkozatát, mely szerint a kazánok élettartamának meghosszabbítása lehetséges és technológiailag megvalósítható.

Az Engedélyes a 2024. augusztus 14-én TFAFO/380-2/2024 iktatószámon, valamint a 2024. október 10-én TFAFO/380-3/2024 iktatószámon érkezett beadványával megküldte:

- az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást;
- a tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozatot.

Megállapítások

A Hivatal a kérelmet, valamint a kérelemhez csatolt iratokat és nyilatkozatokat megvizsgálta, és megállapította, hogy azok formailag és tartalmilag megfelelnek a Tszt.-ben, valamint az annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: **Tszt. Vhr.**) a távhőtermelői működési engedély módosítása iránti kérelem benyújtására előírt követelményeknek.

Az Engedélyben foglalt távhőtermelői tevékenységnek az Engedélyes kérelme szerinti módosítása megfelel a Tszt. 18. §-ában, valamint a Tszt. Vhr.-ben az Engedélyesre vonatkozóan – a folyamatos és biztonságos távhőellátás teljesítésére vonatkozó kötelezettsége érdekében – előírt követelményeknek. Ezért a Hivatal az Engedély módosításáról – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Hivatal az eljárásában az Előzmények részén felsorolt dokumentumokat vette figyelembe a döntés meghozatala során.

A fentiek alapján a Hivatal az Engedély módosításáról – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Az Engedélyes kérelmében foglaltak alapján a **Melléklet „B”, „Az Engedélyes hőtermelő eszközeinek főbb adatai” részének** tartalma a következők szerint változik:

- az a) telephelyen lévő Forróvíz kazánok táblázatában a „*Maradandó élettartam lejáratának ideje*” megnevezésű sor értéke rendre minden kazán esetében egységesen „2039.12.31.” dátumra módosul.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki. E határozat a felsorolt jogszabályhelyeken túl a Tszt. Vhr. 7. §-ában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 80-81. §-aiban foglalt rendelkezéseken alapul.

Az eljárási költségről a Hivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezik.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékéről a Díjrendelet 1. melléklet C. táblázatának 20. b) pontja rendelkezik.

A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapul.

Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést. Az Ákr. 112. §-a és a 114. § (1) bekezdése a jelen döntés ellen közigazgatási per indítását teszi lehetővé. A tárgyalás tartására és az eljáró bíróságra, a kötelező jogi képviseletre vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 77. § (1)-(2) bekezdése, a Kp. 12. § (1) bekezdése, a 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja és a 27. § (1) bekezdés b) pontja alapján adta meg. A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincsen. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetékének mértékét és a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és a 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja. A keresetlevél benyújtásához szükséges űrlap alkalmazásával kapcsolatos tájékoztatás az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésén, valamint a Kp. 48. § (1) bekezdés l) pontján alapul.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 85. § (5) bekezdése alapján a közlés (átvétel) napján véglegessé válik.

A véglegessé vált határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (5) bekezdése alapján teszi közzé.

Kelt: Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

dr. Juhász Edit
elnök
nevében és megbízásából

Králik Gábor
energetikáért felelős elnökhelyettes

Kapják:

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. (12165591#cegkapu)
Hivatal, Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály
Hivatal, Statisztikai Főosztály

Melléklet

„A”

A/I. Az Engedélyes főbb adatai

Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
1.	Gazdálkodó szervezet (Engedélyes) cégneve	-	Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
2.	Rövid neve	-	Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
3.	Székhelye	-	2600 Vác, Zrínyi u. 9.
4.	Cégjegyzék száma	-	13-09-072931
5.	Létesítő okiratának kelte	dátum	1996. július 1.
6.	Cégformája	-	Korlátolt Felelősségű Társaság
7.	Adószáma	-	12165591-2-13
8.	Jegyzett tőkéje	MFt	186,4
9.	Tárgyi eszközeinek bekerülési értéke az Engedély jelen módosításakor*	MFt	276,695
10.	Tevékenységi köre	-	Távhőtermelés és távhőszolgáltatás
11.	Főtevékenység	-	3530 '08 Gőzellátás, légkondicionálás
12.	Kapcsolódó tevékenységek	-	Cégkivonat szerint
13.	Az Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített villamos teljesítménye*	MW	0
14.	Az Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített hőteljesítménye*	MW	29,92

* a jelen Engedély vonatkozásában

A/II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai

a) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Vásártéri fűtőmű
2.	Telephely címe	-	2600 Vác, Vásár u. 4
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	25,56
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	13,0
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	73 520
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	Saját távhőszolgáltatási célra termel
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves mennyiség	GJ	-
14.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	Távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Földgáz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	Földgáz elosztóhálózat és szabadpiac
17.	Az üzembe helyezés időpontja	dátum	1972.

b) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Deákvári főúti kazánház
2.	Telephely címe	-	2600 Vác, Deákvári főút 33.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	2,155
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	1,042
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	9 400
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	Saját távhőszolgáltatási célra termel
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves mennyiség	GJ	-
14.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	Távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Földgáz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	Földgáz elosztóhálózat és szabadpiac
17.	Az üzembe helyezés időpontja	dátum	1979.

c) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Újhegyi úti kazánház
2.	Telephely címe	-	2600 Vác, Újhegyi u. 51
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	1,07
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	0,7
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	4 200
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	Saját távhőszolgáltatási célra termel
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves mennyiség	GJ	-
14.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	Távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Földgáz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	Földgáz elosztóhálózat és szabadpiac
17.	Az üzembe helyezés időpontja	dátum	1975.

d) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Szent István téri kazánház
2.	Telephely címe	-	2600 Vác, Szent István tér 3
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	1,135
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	1,135
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	4 900
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	Saját távhőszolgáltatási célra termel
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves mennyiség	GJ	-
14.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	Távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Földgáz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	Földgáz elosztóhálózat és szabadpiac
17.	Az üzembe helyezés időpontja	dátum	1972.

„B”

Az Engedélyes hőtermelő eszközeinek főbb adatai

a) Telephely megnevezése: **Vásártéri fűtőmű**

Forróvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok			
Helyszám	-	1	2	3	4
Gyártó	-	Láng	Láng	Láng	Láng
Típus	-	3H HF-4/12	3H HF-4/12	Ygnis LHF-7000	Ygnis LHF-7000
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	igen/nem	nem	nem	nem	nem
Füstgázvezető (pontforrás) azonosító	-	P1	P2	P4	P4
Tüzelőanyag megnevezése	-	földgáz	földgáz	földgáz	földgáz
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	5	5	8,75	8,75
Névleges teljesítmény	MW	4,64	4,64	8,14	8,14
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	99	99	174	174
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	70	70	70	70
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	110	110	110	110
Kazánhatásfok	%	92,8	92,8	93	93
Legalacsonyabb tüzelőtéljesítmény	MW	1,2	1,2	n.a	n.a
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1972.	1972.	1980.	1980.
Maradandó élettartam lejáratának ideje	dátum	2039.12.31.	2039.12.31.	2039.12.31.	2039.12.31.

b) Telephely megnevezése: Deákvári főúti kazánház

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok			
		1	5	6	7
Helyszám	-				
Gyártó	-	Viessmann Werke GmbH.	Viessmann Werke GmbH.	Viessmann Werke GmbH.	Viessmann Werke GmbH.
Típus	-	Vitaplex-100	Vitocrossal 200 246/225	Vitocrossal 200 500/460	Vitocrossal 200 628/575
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	igen/nem	nem	igen	igen	igen
Füstgázvezető (pontforrás) azonosító	-	P1	P5	P6	P7
Tüzelőanyag megnevezése	-	földgáz	földgáz	földgáz	földgáz
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	0,972	0,232	0,474	0,593
Névleges teljesítmény	MW	0,895	0,225	0,460	0,575
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	38	9,64	19,7	24,64
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	70	70	70	70
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	90	90	90	90
Kazánhatásfok	%	92	96	96	96
Legalacsonyabb tüzelőteliesség	MW	n.a.	0,08	0,09	0,2
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2007.08.08	2020.11.02	2020.11.02	2020.11.02
Maradandó élettartam lejáratainak ideje	dátum	2030.12.31.	2035.12.31.	2035.12.31.	2035.12.31.

c) Telephely megnevezése: Újhegyi úti kazánház

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok		
Helyszám	-	3.	4.	5.
Gyártó	-	Viessman Werke GmbH.	Viessman Werke GmbH.	Viessman Werke GmbH.
Típus	-	Vitoplex 200	Vitocrossal 200 246/225	Vitocrossal 200 311/285
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	igen/nem	nem	igen	nem
Füstgázvezető (pontforrás) azonosító	-	P3	P6	P7
Tüzelőanyag megnevezése	-	földgáz	földgáz	földgáz
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	0,609	0,232	0,293
Névleges teljesítmény	MW	0,560	0,225	0,285
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	24	9,64	12,21
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	70	70	70
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	90	90	90
Kazánhatásfok	%	92	96	96
Legalacsonyabb tüzelőteli teljesítmény	MW	0,11	0,08	0,10
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2015.09.30.	2020.09.04.	2020.09.04.
Maradandó élettartam lejáratának ideje	dátum	2035.12.31.	2035.12.31.	2035.12.31.

d) Telephely megnevezése: Szent István téri kazánház

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok	
		3.	4.
Helyszám	-	3.	4.
Gyártó	-	Viessmann Werke GmbH.	Viessmann Werke GmbH.
Típus	-	Vitoplex 200	Vitocrossal 200 628/575
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	igen/nem	nem	igen
Füstgázvezető (pontforrás) azonosító	-	P1	P2
Tüzelőanyag megnevezése	-	földgáz	földgáz
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	0,609	0,593
Névleges teljesítmény	MW	0,560	0,575
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	23,50	26,64
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	70	70
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	90	90
Kazánhatásfok	%	92	96
Legalacsonyabb tüzelőtelteljesítmény	MW	0,11	0,20
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2014.11.15.	2020.11.16.
Maradandó élettartam lejáratának ideje	dátum	2034.12.31.	2035.12.31.